

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда детский сад № 79

236010

РФ, Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Красносельская, д.22,
тел (факс) 96-28-44,
ds079@edu.klgd.ru

№ 293 от «06» октября 2022 г.


Начальнику отдела ОНД и ПР
по городскому округу
«Город Калининград»
УНД и ПРГУ МЧС России
по Калининградской области
Яшину С.В.

Уважаемый Сергей Викторович,

Администрация МАДОУ д/с № 79, в лице Полуниной Ирины Ивановны, доводит до Вашего сведения информацию по исполнению предписаний «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» от 01.10.2021 г. № 215/1/1 (ул. Красносельская, 22), № 216/1/1 (пр-т Победы, 82):

№ п/п	Нарушение	Выполнение	Документы, подтверждающие устранение нарушения
Предписание (г. Калининград, ул. Красносельская, 22)			
1.	В здании, на путях эвакуации, не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	Нарушения не выполнены.	По данному нарушению неоднократно обращались в комитет по образованию администрации ГО «Город Калининград» - письмо заведующего МАДОУ д/с № 79 Полуниной И.И. от 08.12.2021 г. № 425. Ответ Петуховой Т.М., председателя комитета по образованию администрации ГО «Город Калининград», от 30.12.2021 г. и-КпО-7317. Письмо в комитет образования Полуниной И.И. от 18.04.2022 г. № 134. Ответ Ивковой Н.А., и.о. председателя комитета по образованию, от 11.05.2022 № и-КпО-2458. Имеется готовая смета на монтаж аварийных светильников на сумму 255.478 тыс. руб. проверенная инженерно-техническим отделом МКУ ФИС КСП г. Калининграда (приложение № 1).
2.	Во всех помещениях здания применено покрытие полов с неустановленным классом пожарной опасности.	Нарушения не выполнены.	Имеется локальная смета на замену покрытия пола на сумму 1 560.769 тыс. руб. составленная ведущим инженером инженерно-технического отдела МКУ ФИС КСП г. Калининграда (приложение № 2).

Вх. № В - 179 - 7150 от 07.10.22

Полунина, Мариамовна И. В.  06.10.2022 г.

3.	В здании не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.	Нарушение устранено.	Контракт подряда на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности с КОО ВДПО от 19.01.2022 г. № 22/01. Акт приема-сдачи выполненных работ по ремонту системы оповещения людей при пожаре от 21.01.2022 г. (приложение № 3).
4.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1.35 м.	Нарушения устранены	Проведен «Расчет по оценке пожарного риска» в отношении объекта по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская, 22. Договор от 07.02.2022 г. № 216 на оказание услуг с ИП Руднев Д.В. (приложение № 4).
5.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через выходы более 15 человек.		
Предписание (г. Калининград, пр-т Победы, 82)			
1.	В здании, на путях эвакуации, не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	Нарушения выполняются во время капитального ремонта.	В настоящее время в здании по адресу: г. Калининград, пр-т Победы, 82 проходит капитальный ремонт (договор от 01.08.2022 г. № 2022.122183 на капитальный ремонт здания с ООО КПК-СТРОЙ, дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.08.2022 г. № 2022.122183 на капитальный ремонт здания с ООО КПК-СТРОЙ). Во время капитального ремонта воспитательно-образовательный процесс не осуществляется, воспитанники и сотрудники отсутствуют. (приложение № 5).
2.	Во всех помещениях здания применено покрытие полов с неустановленным классом пожарной опасности.		
3.	Отсутствует информация о наличии устройства молниезащиты здания.		
4.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон.	Нарушение устранено	Сотрудниками ПСЧ № 5 по охране Центрального района был составлен «План тушения пожара на здание МАДОУ д/с № 79 по адресу г. Калининград, пр-т Победы, 82», что позволяет исключить необходимость обеспечения подъезда пожарных автомобилей к зданию со всех сторон (приложение № 6).

А так же ходатайствую о продлении срока исполнения предписаний, поскольку выполнения оставшихся нарушений требуют большие финансовые вложения. Вопрос финансирования невыполненных нарушений будет рассмотрен Учредителем при формировании проекта муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 2023 год.

Капитальный ремонт здания 2 корпуса по адресу: пр-т Победы, 82 планируется закончить в январе 2023 года.

Подтверждающие документы прилагаем (шесть приложений).

Заведующий МАДОУ д/с № 79



И.И. Полунина — И.И. Полунина